IFAM GmbH Erfurt Ingenieurbüro für die Anwendung der Mikroelektronik in der Sicherheitstechnik
Gustav-Weißkopf-Straße 9, D-99092 Erfurt Tel.+49-361-65911-0 Fax.+49-361-6462139
ifam@ifam-erfurt.de www.ifam-erfurt.de www.ifam.eu

IFAM SICHERHEITSTECHNIK

FIBS-A4-S2



H = 1700
(gemessen von der Standfläche des Betätigenden bis Mitte zwischen FAT und FBF)

DIN14662 (FAT) : H = 1700 (+100 / -200)mm
(gemessen von der Standfläche des Betätigenden bis Mitte FAT)

DIN14661 (FBF) : H = 1600 (+100 / -200)mm
(gemessen von der Standfläche des Betätigenden bis Mitte Bedienfeld)

Schließung:
links : Profilhalbzylinder
rechts : CL1

FIBS-A4-S2

FIBS-A4-S2

Befestigungen
und
Kabeleinführungen